

Karol Sitarski

4 Idea Biuro Projekowe

Ul. Złota 15/U5

25-015 Kielce

DOTYCZY: Wniosek o wydanie danych koordynacyjnych przebudowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Opolskiej we Wrocławiu.

W odpowiedzi na Państwa Wniosek z dnia 02.07.2025 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przekazuje następujące dane koordynacyjne w zakresie oświetlenia drogowego:

1. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego znajdują się na stronie ZDIUM
<https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/>
2. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla wskazanych lokalizacji należy przyjąć następujące klasy oświetlenia:
 - a) dla ul. Opolskiej klasę M3 o następujących parametrach:
 - minimalna średnia luminancja powierzchni drogi $L_{sr} = 1 \text{ cd/m}^2$;
 - minimalna równomierność całkowita luminancji $U_o = 0,4$;
3. Projektowane oświetlenie należy zasilić z najbliższego słupa oświetleniowego. Należy wystąpić o warunki techniczne rozbudowy do Tauron Nowe Technologie S.A.
4. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy i w eksploatacji TNT S.A.
5. W zakresie przebudowy, usunięcia majątku istniejącego należy uzyskać odpowiednie porozumienie i warunki techniczne od Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
6. Numerację słupów oświetleniowych należy ustalić na etapie realizacji z eksploatatorem.
7. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie.
8. Niniejsze dane koordynacyjne są ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. EEXO a/a.

KONTAKT:

Maciej Wróblewski

Starszy Inspektor Nadzoru

tel. +48 71 376 07 50 | e-mail: maciej.wroblewski@zdium.wroc.pl

Z up. Dyrektora
Przemysław Nowacki
Naczelnik Wydziału