LEGENDA DO PRZEKROJÓW

TEMAT: Wrocław, ul. Trzebnicka

Objaśnienia Geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
wartość charakterystyczna $x^{/n/}$
współczynnik materiałowy γ_m
wartość obliczeniowa x^r

* Wartość ustalona metodą A
Pozostałe ustalone metodą B

Profil stratygraf. - litologiczny	Opis litologiczno - stratygraficzny	Nr warstwy geotechn.	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol geolog. konsoli- - dacji gruntu	Stan gruntu: Stopień zagęsz-czenia I_D	Stan gruntu: Stopień plast. I_L	Wilgotn natural-na w_n	Gęst. objętoś-ciowa ρ	Spój--ność c_u	kąt tarcia wewn. Φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości: pierwot-nej Mo	Edometryczny moduł ściśliwości: wtórnej M	Moduł odkształcenia: pierwot-nego Eo	Moduł odkształcenia: wtórne-go E
							[%]	[$t.m^{-3}$]	[kPa]	[°]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
	Nasyp niekontrolowany [Gleba z piaskiem humusowym i cegłami]		NN [Gb+ Ph+c]				W obecnym stanie nie nadają się do posadowienia obiektów budowlanych							
flQh	Osady holoceńskie rzeczne. piaski pylaste,	Ia	PΠ Pd		0,35*		17 / 1,1	1,75 / 0,9		29,5 / 0,9	50 000		38 000	
	piaski drobne, piaski średnie	Ib	Ps, Ps/Pr		0,40*		15 / 1,1	1,85 / 0,9		32,5 / 0,9	82 000		70 000	
fQh	Utwory zastoiskowe pyły, glin pylaste	II(C_1)	Π GΠ	C		0,50	28* / 1,1	1,95 / 0.9	9 / 0,9	10 / 0.9	15 000		12 000	