

IT
01.08.2018
ZCC

DH.S2.
libdyjs
02.08.2018

IT-2102.27.20.2018



Symbol sprawy: 036545/18/KOU/EKa
Numer Klienta: 109955

Wrocław, dnia 25.07.2018



Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław sp. z o.o.
ul. S. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Dotyczy: likwidacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej kolidującego z planowaną zabudową przy ul. Trzebnickiej 76 (dz. nr 9/29, AM-4, obręb Kłeczków)

Odpowiadając na pismo IT.2102.27.14.2018 z dnia 17-07-2018 informujemy, że istniejące przyłącze kanalizacji ogólnospławnej spięte z siecią kanalizacji ogólnospławnej Ko 300 kam. w ul. Trzebnickiej, kolidujące z planowanym na terenie działki nr 9/29, AM-4, obręb Kłeczków przy ul. Trzebnickiej 76 budynkiem, nie wykorzystywane do celów odprowadzania ścieków z tego budynku, należy zlikwidować w porozumieniu z właścicielem budynku oficyny znajdującego się na terenie dz. nr 9/29, AM-4, obręb Kłeczków przy ul. Trzebnickiej 76A po zaprojektowaniu systemu odprowadzania ścieków dla przedmiotowej nieruchomości.

W tym celu należy wstawić korek w pierwszy kielich przewodu ww. przyłącza położony w ul. Trzebnickiej przy linii rozgraniczającej działkę nr 9/29, AM-4, obręb Kłeczków od pasa drogowego tej ulicy (w terminie wcześniej uzgodnionym - min. 3 dni przed planowaną likwidacją odcinka przyłącza kanalizacyjnego jw.) za zgodą oraz pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A.) oraz przy udziale pozostałych użytkowników istniejącego systemu odbioru ścieków. Pismo informujące o dacie planowanej likwidacji ww. odcinka istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy złożyć w Centrum Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wrocławiu.

Powyższe prace Inwestor powinien wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Informujemy, że uzgodniony pismem L.dz. 7734/RK/2307/RT-U/NM/2008 z dnia 21.08.2008 r projekt nr rej. MPWiK 26779/RT/2008 jest nieaktualny.

W sprawie dostawy i odbioru ścieków dla przedmiotowego obiektu Inwestor powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do MPWiK S.A. Wrocław.

Wniosek jw. wraz z załącznikami należy złożyć w Centrum Obsługi Klienta MPWiK S.A., ul. Na Grobli 19 we Wrocławiu bądź drogą elektroniczną na adres bok@mpwik.wroc.pl.

Z poważaniem

Katarzyna Marchulska
Lider
Zespół Uzgodnień
Biuro Obsługi Klienta
MPWiK S.A. Wrocław

0353

- Otrzymują:
- 1. Adresat (Inwestor)
 - 2. Archiwum MPWiK aa